



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»)

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»

Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический институт по строительству
(Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС)

Бородинская ул., д. 14, г. Владивосток, 690033
Тел/факс: +7 (423) 236-00-23
E-mail: info@dalniis.ru; https:// dalniis.ru
ОКПО 35693428; ОГРН 1027700245825,
ИНН/КПП 7736115684/254343001

ООО «Корбет»
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.12
Тел.: +7-901-524-68-18
info@korbetstroy.ru

Генеральному директору
В.Н. Бабкину

13 сентября 2023 г. № 282/01/2

На № _____ от _____

Уважаемый Валентин Николаевич!

Сообщаем, что работы по техническому обследованию подпорных сооружений в г. Владивостоке по договору № 66-Д/01/1-08-23 от 23.08.2023 проведены. Выполнена техническая часть обследования объектов из пустотелых заполненных щебнем блоков типа КБП, возведенных в период с 2010 года:

1. Комплекс подпорных сооружений в микрорайоне «Снеговая Падь», 7668 м² (2010 г.).
2. Подпорная стена на участке автодороги Де-Фриз-Патрокл, 4639 м² (2011 г.).
3. Подпорная стена на ул. Девятая, г. Владивосток, 702 м² (2014 г.).
4. Подпорная стена на пр. Красного Знамени, 889 м² (2017 г.).
5. Подпорная стена на ул. Борисенко, г. Владивосток, 729 м² (2017 г.).
6. Подпорная стена ТК «Калина Молл», 498 м² (2017 г.).
7. Подпорная стена на ул. Командорская, 1350 м² (2018 г.).
8. Подпорная стена на ул. Суханова, 8, 336 м² (2021 г.).

В результате технического обследования, включавшего визуально-инструментальный контроль, обмерные и геодезические работы, установлено, что в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», категории технического состояния перечисленных объектов определяются как **нормативное** и **работоспособное**. В настоящее время ведутся работы по оформлению материалов и составлению заключения.

С уважением,
Зам. директора по научной работе
Филиала ДальНИИС,
д.т.н., член-корр. РААСН
Заслуженный строитель РФ

С.В. Вавренюк

Исп. Цимбельман Н.Я.
8 902 483 4813